

ATESTADO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Declaro para os devidos fins, que o Sistema de Iluminação de Emergência da edificação / imóvel **Condomínio Edifício Paulista de Seguro III**, localizado à Rua Geraldo Flausino Gomes n° 78, no bairro Brooklin, na cidade de São Paulo-SP, **está de acordo** às normas da ABNT/NBR 10898/99.

Características Técnicas

Marca	Gevi Gama
Modelo	ILIM 600PM
Potencia	600 watts
Tensão	24volts.
Tipo de Acionamento	Automático
Tempo de Comutação	2 Segundos
Autonomia	2,0 hora
Abrangência	halls sociais, anti câmeras e escadas (Rota de Fuga) em cada bloco do condomínio.

São Paulo 24 de julho de 2026.

MAURO MIRIAN:94016470897

Assinado de forma digital por MAURO
MIRIAN:94016470897
Dados: 2026.07.24 06:49:23 -03'00'

Engenheiro Eletricista: Mauro Mirian

Firma: Preveshok Manut.e.Inst.Elétr.Eireli - EPP

CREA: 0600565056-SP

ART: 2620262389754